



LEGENDA DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RIF. ALLEGATO E).

| priorità di intervento e interventi operativi | | |
|---|---|---|
| | - | nessun intervento nessun intervento in caso di deroga nessun intervento (Rif. L.R. 17/2000, art.6, comma 3) intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente luminosa |
| | 1 | sostituzione di sostegno, sostituzione apparecchio sostituzione di sostegno e installazione nuovo apparecchio di illuminazione di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i. installazione nuovo apparecchio di illuminazione di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i. |
| | 2 | intervento dei sostegni vetusti sostituzione di apparecchio di illuminazione vetusto dotato di sorgente ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente |
| | 3 | sostituzione di apparecchio di illuminazione vetusto con sorgente ai vapori di sodio ad alta pressione, lampade fluorescenti, alogenuri metallici sostituzione di apparecchio di illuminazione in buono stato di conservazione ma dotato di sorgente ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente |
| | 4 | sostituzione su impianti nuovi di apparecchi di illuminazione non adeguabili alla L.R. 17/00 e s.m.i. dotati di sorgente ai vapori di sodio a bassa o ad alta pressione, lampade fluorescenti, alogenuri metallici |
| | 5 | interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 17/00 e s.m.i. necessitano della correzione dell'orientamento o dell'installazione di alette di schermatura (qualora possibile) rimozione/sostituzione con nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i., salvo eventuale deroga comunale interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 17/00 e s.m.i. |





PIANO DI ILLUMINAZIONE

COMUNE DI CONCOREZZO (MB)

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Rif. Allegato E).

FORMATO
A1*

SCALA
-

TAVOLA N.
TAV.08

DATA
Febbraio 2013



di Ing. R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Süs
p. I.V.A. 1285989153
Sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano
Sede operativa: Via Giuditte Pasta, 92 - 20161 Milano
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710
www.studiogms.it

Il presente elaborato è opera dell'ingegnere e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C.e dalla L.2204/1941 N.663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralci, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.