

PIANO COPERTURA


IMPIANTO FOTOVOLTAICO 150 KWp:

- l'installazione sarà eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato pertanto l'impianto verrà installato su strutture ed elementi di copertura incombustibili (classe "0" secondo il D.M. 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il D.M. 10/03/2005) o in alternativa verrà interposto tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI30 ed incombustibile.
- i componenti dell'impianto saranno installati in apposito locale in copertura; il locale sarà dotato di areazione naturale permanente.

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI PICCO PARI A 165 KWp.
N. 380 PANNELLI DA 435 W CADAUNO.**

LEGENDA

| | |
|--|---|
| | Naspi UNI 25 |
| | Estintore portatile |
| | Uscita di sicurezza verso l'alto |
| | Uscita di sicurezza verso il basso |
| | Uscita di sicurezza orizzontale |
| | Uscita di sicurezza con maniglione antipanico |
| | Porta resistente al fuoco |
| | Interruttore di emergenza |
| | Strutture REI |
| | Percorsi d'esodo |
| | Lunghezza naspi |



Comune di Concorezzo
NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM - CIG: 9839258C8D


NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"



J+S S.p.A. Architecture & Engineering

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - STRUTTURALE - IMPIANTISTICA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



Quadro Revisioni

| Revisione | Data | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato |
|-----------|------------|--|---------|-------------|-----------|
| 00 | 07.08.2023 | EMISSIONE | RC | MR | GC |
| 01 | 04.09.2023 | REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VALIDAZIONE | RC | MR | GC |

Codifica WBS

| Anno | Commesse | Fase progetto | Appalto/Opera | Attività | Disciplina | Categoria | Progressivo | Revisione |
|------|----------|---------------|---------------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 21 | 075 | PF | A01 | VVF | 0 | PI | 003 | 01 |

Titolo tavola

| | | |
|--|----------|------------|
| Planimetria prime indicazioni VVF | Commissa | 21 - 075 |
| Piano copertura | Scala | 1:200 |
| | Data | 07.08.2023 |